



नगर परिषद कार्यालय हिंगोली, ता.जि.हिंगोली.

फोन नं. (02456) 221727, फॅक्स नं. (02456) 221727 email - coud.hingoli@maharashtra.gov.in



विभाग:- अग्निशमन विभाग

जा.क्र./न.पा./ 1682/2024

दिनांक:- 01/04/2024

(महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक कायदा २००६ (२००७महा-३)नियम २००९)

प्रती,

प्राचार्य/मुख्याध्यापक

बियाणी इंटरनॅशनल स्कुल

कारवाडी ता.जि. हिंगोली



संदर्भ:-आपला मागणी अर्ज आ.क्र. ४६४ दिनांक २०/०२/२०२४

विषय :- बियाणी इंटरनॅशनल स्कुल कारवाडी ता.जि. हिंगोली येथे कायम आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाय योजना करण्यासाठी पुर्व ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळणेबाबत...

उक्त अधिनियमाच्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, मी याद्वारे आपल्याला हे पत्र मिळाल्यानंतर आपल्या इमारतीमध्ये खालीलप्रमाणे आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना करण्याचे आपणास निर्देश देत आहे.

१. पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करावे.
२. इमारतीमधील दरवाजे फायर प्रुफ-आहेत/नाहीत पूर्तता करावी.
३. इमारतीमध्ये स्मोक मॅनेजमेंट (Exit Fan/ Window/Duck Space) पुर्तता करावी.
४. अग्निशमन नळकांडे (i) ABC -६ Kg क्षमता प्रत्येकी २४ नग
(ii) Co२ - ४.५ Kg क्षमता प्रत्येकी ०२ नग
(iii) Foem Type (AFFF) १० लि. क्षमता प्रत्येकी ०२ नग
५. होज रिल होज ड्रम ३० मी. लांब आणि ५ एम.एल. या आकाराचे नोजल सह प्रती माळा व्यवस्था करणे.
६. अंतर्गत हैड्रन्टस (i)शुष्क उन्मार्क ,(Down comer) ची प्रती माळा व्यवस्था करणे.(१०० mm pipe)
७. ४ वे इनलेटसह यार्ड हैड्रन्टसची व्यवस्था करणे.
८. हस्तचलीत इलेट्रीक भय सुचना यंत्रणा (Manuly Operated Electric Fire Alaram System) प्रतीमाळा पुर्तता करणे.
९. पब्लिक आड्रेसेबल सिस्टमची पुर्तता करणे.
१०. छतावरील पाण्याच्या आर.सी.सी. टाकीची क्षमता २५००० ली . करुन त्यावर पाणी फेकण्याची क्षमत ९०० LPM च्या पंप्याची व्यवस्था करणे.
११. इमारतीच्या चारही बाजूने अग्निशमन वाहन फिरेल अशी व्यवस्था करावी.
१२. ISI प्रमाणे आवश्यक ते सर्व साईन बोर्ड(Exit/Insit/ Upstair/Downstair/EmergencyDoor) ची व्यवस्था करावी.

१३. लाईट गेल्यानंतर पर्यायी व्यवस्था (जनरेटर /ईनव्हर्टर /डी.जी.सेट) त्याची क्षमता कागद पत्रे सादर करावेत.
१४. नियंत्रन कक्ष स्थापन करणे तसेच ३X२या आकाराचे पांढऱ्या बोर्डवरती अत्यंत महत्वाचे टेलीफोन क्रमांक असे लिहून त्यावर लाल अक्षरात (रेडीयम) अग्निशमन ,पोलीस व रूग्णवाहीका यांचे टेलीफोन क्रमांक लिहून प्रति माळा दर्शनी भागात लावावेत.
१५. मा. विद्युत निरीक्षक विद्युत निरीक्षण विभाग हिंगोली यांचेकडील विद्युत संच मांडणी प्रमाणपत्र सादर करावे.
१६. आग प्रतिबंधक उपकरणे महाराष्ट्र शासनाचे लायसन प्राप्त एजन्सीज मार्फतच खरेदी करुन बसवुन या कार्यालया मार्फत तपासुन त्याचे अ प्रमाणपत्र सादर करुन या कार्यालयाचे शुल्क भरुन ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे.

Note:- महाराष्ट्र शासनाचे लायसनिंग एजन्सीजबाबतची माहीती खालील संकेतस्थळावर उपलब्धआहे.
Maharashtrafireservice.org.in



मगर अग्निशमन अधिकारी

हिंगोली नगर परिषद,हिंगोली